


Муниципальное казенное учреждение
«Калининградская служба заказчика»

Адрес: 236040, г. Калининград
ул. Подп. Иванникова, 1, каб. 1
Тел: 531204, Факс: 531204
e-mail: ksz@klqd.ru

На № 04 от 25.09.2017г.
От 26.09.2017г. № 04

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «КСЗ»

Л.И. Комракова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На проектирование наружного освещения для принятия решения о развитии застроенной территории.

1. Объект строительства – принятие решения о развитии застроенной территории площадью 4644 кв.м.
2. Адрес: ул. Островского, 1,2,3.
3. Наименование и юридический адрес заявителя: КАиС, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб.203.
4. При принятии решения учитывается необходимость строительства наружного освещения застроенной территории в пределах благоустройства с передачей в муниципальную собственность:
 - 4.1. Светильники типовые с использованием энергосберегающих, светодиодных, натриевых ламп малой мощности (мощность ламп по расчету) с установкой на здании или отдельно стоящие.
 - 4.2. Опоры металлические, индивидуальные.
 - 4.3. Линию наружного освещения выполнить кабелем 1 кВ по стенам здания или в траншее. Сечение кабеля выбрать согласно расчетам. Проектом предусмотреть прокладку кабеля наружного освещения в отдельной траншее.
5. Подключение проектируемого наружного освещения выполнить от ближайшей опоры сети наружного освещения МКУ «КСЗ» (номер опоры уточнить при проектировании в обслуживающей организации) по ул. Островского.
6. Запросить технические условия в сетевой организации на увеличение мощности ПП-1006 ТП-865. Запрашиваемая мощность согласно расчетам.
7. При принятии решения о строительстве наружного освещения застроенной территории в пределах благоустройства без передачи в муниципальную собственность:
Подключение наружного освещения выполнить от распределительного щита объекта.
8. При попадании сети наружного освещения МКУ «Калининградская служба заказчика» в зону строительства и благоустройства проектом предусмотреть вынос линии.
- Вынос сети наружного освещения уточнить при проектировании и выполнить до начала строительства**
9. Проект наружного освещения согласовать с МКУ «КСЗ»

При определении заказчика получить основные ТУ.

Срок действия технических условий 2 года.

Ведущий инженер МКУ «КСЗ»
Исп. Инженер



В.Н. Барсуков
Т.М. Тюлина